

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

AQUECON a.s.
Československých legií 445 / 4
415 01 Teplice

Značka: 9773/V033604/2021/NO

Ostrava, dne: 25.10.2021

Věc: Rozšíření vodovodní sítě ve Frenštátě pod Radhoštěm, Planiska, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm - Dodatek č.1
Investor: Město Frenštát pod Radhoštěm
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K předmětné stavbě jsme se vyjadřovali dne 18.10.2021 pod značkou 9773/V015214/2021/NO pro účely ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení.

S ohledem na aktuálně probíhající výběrové řízení na provozovatele (koncesní řízení), nahrazujeme Podmínky týkající se realizace stavby vodovodních řadů níže uvedeným textem.

Podmínky týkající se realizace stavby vodovodních řadů:

- Nový vodovod bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., proto je nutné uzavřít s naší společností dohodu mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů v souladu s §8 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích. Uzavření této dohody je podmínkou pro následnou kolaudaci předmětného vodovodu.
- **Vzhledem ke skutečnosti, že připravovaný vodovodní řad bude předmětem Koncesní smlouvy, požadujeme v místech napojení na vodovodní řady v majetku SmVaK Ostrava a.s. navrhnout a vybudovat vodoměrné šachty za účelem osazení fakturačního měření množství vody předané.** Projektovou dokumentací technického řešení vodoměrných šachet požadujeme zpracovat do realizační projektové dokumentace a tu před samotnou realizací, projednat se SmVaK Ostrava a.s. formou podáním nové žádosti o vyjádření. Vodoměrné šachty musí být navrženy v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. Vybudování vodoměrných šachet je podmínkou pro napojení na vodovodní řady SmVaK Ostrava a.s.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
- Požadujeme, aby materiály dodané na stavbu byly v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům).
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Před zásypem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem SmVaK Ostrava a.s.
- Před záhozem, k odběru vzorků a k tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a tlakové zkoušce) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Vodovodní řad musí být před záhozem zaměřen polohově v souřadnicích JTSK a výškově v Bpv.
- K projektové dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno vyjádření č.j. 9773/V028688/2019/NO ze dne 08.11.2019. Podmínky uvedené v tomto vyjádření musí být respektovány.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s., který je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozován ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel.: 596 697 198, stavby@smvak.cz.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.



Scale: 1:50,000
Projection: UTM
Datum: WGS 84
Easting: 480000
Northing: 6300000
Zone: 32N
Datum: WGS 84
Easting: 480000
Northing: 6300000
Zone: 32N

